



Утверждаю:
Заведующий МБДОУ № 3
О.Ю. Соломатина
Приказ № 35 от 01.07.2022 г.

ПЛАН

адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения на 2022 – 2030 годы.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта (с указанием срока)	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Стоимость мероприятий в тыс. рублей	Сроки исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта
1	2	3	4	5	6	7
Территория, прилегающая к зданию						
1.1	Остановка общественного транспорта отсутствует в населенном пункте п. Солони					
2.2	Пандус отсутствует. Поручни не установлены.		Строительство нового пандуса в соответствии с требованиями	120000	2023	
2.3	Поверхность входной площадки частично разрушена, не имеет		Ремонт площадки в соответствии с требованиями	25000	2023	


	уклона					
2.4	Порог высотой 0,04 м, допустимо 0,014 м		Привести в соответствии с требованиями	3000	2024	
2.5	Тамбур не оборудован соответствующим требованиям покрытием		Оборудовать грязезащитным оборудованием	7000	2024	
Пути движения внутри здания						
3.1	Высота порогов составляет 0,04 м, допустимо 0,014 м		Привести в соответствии с требованиями	15000	2025	
3.2	Отсутствует устройство визуальной или текстовой связи. Эвакуационные знаки не соответствуют ГОСТ.		Установить устройство визуальной или текстовой связи. Двери и стены помещений обозначить эвакуационным знаком Е 21	50000	2025	
Зона обслуживания инвалидов						
4.1	Информирующие обозначения помещений отсутствуют		На дверях установить информационные обозначения	10000	2026	
Санитарно-гигиенические помещения						
5.1	Специально оборудованные для МГН		Оборудовать универсальную	120000	2026	

	места отсутствуют		санитарно-бытовую комнату в соответствии с требованиями. Обозначить специальными знаками. Установить систему тревожной сигнализации.			
Система информации на объекте						
6.1	Визуальные средства информации отсутствуют		Установить средства информации	10000	2027	
6.2	Акустические средства информации отсутствуют		Установить акустические средства информации	30000	2027	
6.3	Тактильные средства информации отсутствуют		Установить тактильные средства информации	12000	2028	

Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае принадлежности здания к памятникам архитектуры и при особых технических условиях.

Члены комиссии:

Заведующий  О.Ю. Соломатина

Заведующий хозяйством  А.В. Карелина

Член Управляющего совета  Лоншакова Е.Г.